






質 疑 回 答 書

工事名：奈良先端大 物質創成科学E棟等外壁改修その他工事

令和6年11月5日

課 長	課長補佐	係 長	専 門 職 員	担 当 者
				

質疑回答書

工事名：奈良先端大 物質創成科学E棟等外壁改修その他工事

標記工事の質疑について下記のとおり回答いたします。

No.	図面番号	質疑事項	回 答
1		仮設建物（コンテナハウス等）は不要と考えてよろしいでしょうか。 便所・水・電気はご支給頂けますでしょうか。 又、発生廃棄物の集積・仮置場を設けても宜しいでしょうか。	・仮設建物設置の可否については、貴社にてご判断ください。 ・便所の利用は、監督職員と協議の上、利用可能とする。 ・水及び電気は構内より分岐の上、仮設メーターを設置することにより利用可能とする。 ・発生廃棄物の集積・仮置場は工事用地内にて設置可能とする。
2		上記No. 1の工事範囲の仮囲いは、必要でしょうか。 その場合は仮囲いの仕様のご指示をお願いします。	工事範囲（工事用地）の仮囲いは近隣住民や学生の安全確保また建設資材盗難防止の観点から、仮囲いを設置する場合は盗難や安全性を考慮したものとします。
3	特-01	2. 仮設工事 鋼製足場は、枠組足場又はクサビ緊結足場のどちらでも構わないでしょうか。	どちらでも構わない。
4	特-01	同上仮設工事 防護シートは、二類メッシュシートで構わないでしょうか。	1類とする。
5	特-02	9. 環境配慮工事 石綿含有建材の事前調査は、必要でしょうか。	不要である。
6	A-02	外壁補修数量表（参考数量） 足場組立後 調査の上実測精算と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
7	A-02	高圧洗浄 [30Mpa] と記載されていますが、モルタル面石綿含有吹付材撤去用の水圧と考えてよろしいでしょうか。 又この水圧でタイル面の洗浄を行うと、目地セメントが欠損すると思われます。水圧仕様区分のご指示をお願いします。	塗装面の高圧洗浄 [30Mpa] は、既存塗膜劣化部の除去を目的に行うものとする。またタイル面の洗浄は30Mpaとする。
8	A-03	既存搬入扉GRCパネルの塗装に於いて、GRCパネルのひび割れ・欠損・剥離があった場合の補修方法が記載されておりません。ご教示願います。	その場合は、監督職員と協議を行うものとする。
9	A-04	鋼製建具の塗装は、外側見え掛りでよろしいでしょうか。	鋼製建具の塗装は、外側見え掛り部分および召し合わせ部等の見え隠れ部分を開扉した状態で塗装を行うものとする。