






質 疑 回 答 書

工事名： 奈良先端大情報科学A棟等トイレ改修機械設備工事

令和7年3月4日

課 長	課 長 補 佐	係 長	担 当 者
			 

質疑回答書

工事名：奈良先端大情報科学A棟等トイレ改修機械設備工事

標記工事の質疑について下記のとおり回答いたします。

No.	図面番号	質疑事項	回答
1	特-1	<p>石綿含有材料の事前調査</p> <ul style="list-style-type: none"> ●採取箇所:給排水管の保温材 ●サンプル数:各棟1箇所(3検体) ●分析方法:定性分析 <p>と記載が御座いますが、【石綿含有】が認められた場合、別途運搬・処分費用が発生致します。</p> <p>また、石綿含有保温材は【レベル2】に分類され、所轄の【公害対策課】【労働基準監督署】に作業開始の14日前迄に必要書類を作成し、届出をする必要が御座います。</p> <p>石綿含有材料撤去工事、運搬・処分費書類作成届出・検査立会等は別途と考えてよろしいでしょうか？</p> <p>ちなみに、公開数量書には、撤去工事運搬・処分、届出等の項目は御座いません。</p> <p>ご教授頂きます様、よろしくお願い申し上げます。</p>	<p>石綿含有材料の事前調査を行い、石綿含有が認められた場合は、調査結果を提出・協議のうえ、石綿含有材料撤去工事、運搬・処分費書類作成届出・検査立会等については別途契約いたします。</p>
2			
3			
4			
5			
6			
7			